

Nye røgalarmer i ejendommen.

Sådan virker de nye røgalarmer?

De nye røgalarmer er opgangsvist serieforbundne. Det vil sige, at alle røgalarmer i en opgang aktiveres, hvis én røgalarm går i gang.

Der er placeret en røgalarm på hver etage, så man er sikker på at kunne høre røgalarmerne i tilfælde af en brand. Der er ligeledes placeret røgalarmer i kælderen og nogle steder på loftet, som også er serieforbundne med trappeopgangene.

Undgå fejlalarmer

Der kan være flere årsager til fejlalarmer, derfor bør man undgå følgende:

- At støve i nærheden af røgalarmerne f.eks. ved savning, slibning ol.
- At lukke mados ud på opgangen
- At lukke vanddamp ud f.eks. i forbindelse med tøjvask.
- At ryge i nærheden af røgalarmerne.

Hvad gør man ved en fejlalarm?

Det er sjældent at der forekommer en fejlalarm, men det kan naturligvis ske.

Hvis man ved en fejltagelse kommer til at aktivere en røgalarm i opgangen, trykker man kort, med f.eks. et kosteskaft på den store knap midt på røgalarmen. Dette får røgalarmen til at holde pause i ca. 10 minutter, så man har denne tid til at lufte ud og fjerne årsagen til, at røgalarmen er gået i gang.